



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озерная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: [mchs39@mail.ru](mailto:mchs39@mail.ru)

УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озерная д. 31; тел. (4012)52-92-01 E-Mail: [ugpn39@mail.ru](mailto:ugpn39@mail.ru)

ОНДиПР по Балтийскому и Светловскому городским округам

238520, г. Балтийск ул. Сенявина д.3, тел.факс (41045) 6-63-82; 238340, г. Светлый ул. Кржижановского д.1, тел.факс (40152)3-41-24 E-Mail: [ond-bmr@yandex.ru](mailto:ond-bmr@yandex.ru)

### ПРЕДПИСАНИЕ № 8 / 1 / 1

#### по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»

во исполнение распоряжения Янина Сергея Анатольевича, заместителя начальника Главного управления – начальника УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области от 13.01.2021 № 8

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период с 13 ч. 00 мин. «20» января 2021 г. по 14 ч. 00 мин. «20» января 2021 г. проведена плановая выездная проверка: Даниловичем Владимиров Федоровичем, начальником ОНДиПР по Балтийскому и Светловскому городским округам на объекте защиты расположенном по адресу: г. Балтийск ул. Е.Кочешкова д. 19

(указывается период, вид проверки, фамилия, имя, отчество, должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку,

совместно с: заместитель директора по АХЧ Брагина Ирина Николаевна

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препинания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных элементов конструкции крыши здания	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.08.2021	
2.	На объекте отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.08.2021	
3.	Двери лестничной клетки в левом крыле здания и дверь выхода на улицу лестничной клетке в левом крыле здания оборудованы запорами не позволяющими открыть дверь изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.08.2021	
4.	Несущие элементы покрытия встроено-пристроенной части	ст. 57 Федерального закона от 22.04.2008 № 123-ФЗ	01.08.2022	

	здания (тренажерный зал) выполнены из материалов с неопределённой конструктивной пожарной опасности, а также отсутствуют сведения о пределе огнестойкости данных конструкций.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.7.1 СП 2.13130.2020		
5.	Наружная светопрозрачная стена встроенно-пристроенной части здания (тренажерный зал) выполнены из материалов с неопределённой конструктивной пожарной опасности, а также отсутствуют сведения о пределе огнестойкости светопрозрачной стены	ст. 57 Федерального закона от 22.04.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.4.18 СП 2.13130.2020	<b>01.08.2022</b>	
6.	Помещение тепловыделителя не выделено противопожарной перегородкой от помещений иного назначения	ст. 88 Федерального закона от 22.04.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	<b>01.08.2022</b>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР по Балтийскому и  
Светловскому городским округам  
В.Ф. Данилович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«29» 01 2021 г.



(подпись)


М.Л.П.

предписание для исполнения получил:



(подпись)

«29» 01 2021 г.



(должность, фамилия, инициалы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

238520, город Балтийск, ул. Е. Кочешкова, дом 19

тел/факс (40145) 3-03-05 e-mail: pillau-5@mail.ru  
ИНН/КПП 3901008603/390101001  
ОГРН 1023902093082

исх. № 133 от 29 июня 2021 г. .

Начальнику отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по Балтийскому и  
Светловскому городским округам  
В.Ф.Даниловичу

директора МБОУ СОШ № 5  
Г.И. Житковской

Администрация МБОУ СОШ №5 сообщает о выполнении предписания пожарной безопасности :

1. Проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных элементов конструкций ООО «Пожарное дело». Акт №31 от 15.07.2021, протокол №Д-8/06/21 испытаний по контролю качества огнезащиты деревянных конструкций. Срок исполнения до 01.08.2021г. – выполнено.
2. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара закуплены . Накладная №483 от 11.05.2021г. Срок исполнения до 01.08.2021г. – выполнено .Накладная и фото прилагается.
3. Двери лестничной клетки в левом крыле здания и дверь выхода на улицу лестничной клетки в левом крыле здания оборудованы быстрозапорными замками , фото прилагается. Срок исполнения до 01.08.2021г.- выполнено.
4. Заказана смета для изготовления противопожарной перегородки, отделяющей помещение теплопункта от иного помещения в ОКС БМР. Срок исполнения до 01.08.2022г. Изготовление сметы - сентябрь 2021г.
5. В связи с тем, что несущие элементы покрытия встроено-пристроенной части здания (тренажерный зал), наружная светопрозрачная стена встроено-пристроенной части здания выполнены из материалов с неопределенной конструктивной пожарной безопасности. Их реконструкция предусмотрена. Смета на ремонт и устранение нарушений находится на экспертизе. Срок устранения до 01.08.2022г. Работы будут выполнены в июне-июле 2022г. в рамках проекта «Точка роста», как ключевого федерального проекта нацпроекта «Образование».

Директор школы



Г.И. Житковская

Н.Н.Мохова  
8(40145) 3-03-05